

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 92
Fax 02 230 80 08

BTV
Technisch Bureau Verbruggen v.z.w.
Leuvensesteenweg 383 bus 1
3200 Gelede (Aarschot)
Tel. 016/63.47.45 - Fax 016/63.12.21
Email: tbtv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

O. ref.: _____
U. ref.: D VERSLAG NR. 10/12/2010/4

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Steenhennel Kortenbergseweg 20 002
EIGENAAR : _____
Adres : _____
OPDRACHTGEVER : _____
Adres : Demetie
INSTALLATEUR : Demetie BVBH
Adres : Justiestraatweg 191, Londen
BTW of IK : 3240

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr.: 11
Index : 11

Datum van het onderzoek : 16/12/2010 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 281) (Vooreehr.-DNE)
Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voortopig - Verzwaring - verkoop-weeneenheid; Type der lokalen : HHT
Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A
Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type Si-gi
Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT 2-w. netten
Aantal bordes : 1 ; Aantal eindstroombanen : 14 ; RA : 145 Ohm; RI tot 5 MOhm
Uitwendige Invloedsfactoren : _____

BESCHRIJVING : - Nieuwe elektrische installatie nieuwbouw.
- Details in aanslagplaat en situatieschema
- Interieur in afwerking.

*Nota: 25 Stg. kant geplaatst
kleinere niet geplaatst.
Sanitair in afwerking.*

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS : - Geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/12/2010 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

STEURS 135

De directeur,

